PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27 e-mail:psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 515-40-20, fax 52 584-11-44 www.ppis.bydgoszcz.pl

do BIP i na strony internet

NHK.5210.39.2018
6

Urząd Gminy Osielsko
PUNKT INFORMACYJNY
REFEROŚ
2018 -03- 12
Ilość załączników .....
Nr 4211 Podpis .....

Bydgoszcz, dnia 27.02.2018r.

Otrzymują według rozdzielnika

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017, poz. 1261 ze zm.), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017, poz. 328 ze zm.), § 17 ust.1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Bożenkowo oraz wodociągu publicznego Żołędowo gmina Osielsko za 2017r. jest **przydatna do spożycia przez ludzi.**
Jednocześnie informuję, że producent wody, tj. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie przekazywał na bieżąco do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ewa Chrzanowska

Załącznik: Tabela + ocena zgodności z wymaganiami

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Osielsko
   Szosa Gdańska 55A
   86-031 Osielsko
2. Gminny Zakład Komunalny
   Żołędowo ul. Jastrzębia 62
   86-031 Osielsko
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
   ul. Cieplicka 5
   85-377 Bydgoszcz
4. Aa.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kościuszki 27
85-079 BYDGOSZCZ

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu publicznego Bożenkowo i wodociągu publicznego Żołędowo zaopatrujących teren gminy Osielsko w 2017 roku.
Badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.
Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym Oddziału Badań Wody i Oddziału Mikrobiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Kujawska 4 w Bydgoszczy.

Wodociąg publiczny Bożenkowo:

Lp.	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
1.	26.04.2017r.	wodociąg publiczny Bożenkowo SUW Bożenkowo, woda podawana do sieci	L.9051.2.76.1.2017/LHK L.9051.2.76.1.2017/LEM
2.	26.04.2017r.	wodociąg publiczny Bożenkowo hydrant, woda uzdatniona, ul. Zielona Dolina/Strumykowa Bożenkowo	L.9051.2.76.2.2017/LHK L.9051.2.76.2.2017/LEM

Ocena zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie z wyżej wymienionych punktów monitoringowych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Woda z wodociągu publicznego Bożenkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Żołędowo:

Lp.	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
1.	20.03.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo SUW Żołędowo, woda uzdatniona	L.9051.2.32.1.2017/LHK L.9051.2.32.1.2017/LEM
2.	20.03.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Niemcz ul. Bydgoska 81, Delikatesy ADI kran na zapleczu sklepu	L.9051.2.32.4 2017/LHK L.9051.2.32.2.2017 /LEM

3.	20.03.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo SUW Niwy, woda uzdatniona	L.9051.2.32.2.2017 /LHK L.9051.2.32.3.2017/LEM
4.	20.03.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Zajazd „Pod grzybkiem" ul. Szosa Gdańska 26 Niwy, kran w kuchni	L.9051.2.32.3.2017/LHK L.9051.2.32.4.2017/LEM
5.	21.06.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Żołędowo ul. Bydgoska 24, Szkoła Podstawowa, kran w kotłowni za przyłączem głównym	L.9051.2.127.1.2017/LHK L.9051.2.127.1.2017/LEM
6.	21.06.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Urząd Gminy w Osielsku ul. Szosa Gdańska 55a, kran w pomieszczeniu socjalnym	L.9051.2.127.2.2017/LHK L.9051.2.127.2.2017/LEM
7.	21.06.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Niemcz ul. Bydgoska 35, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	L.9051.2.127.3.2017/LHK L.9051.2.127.3.2017/LEM
8.	21.06.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo GOSiR w Osielsku ul. Tuberozy 2, kran w WC na parterze przy basenie	L.9051.2.127.4.2017/LHK L.9051.2.127.4.2017/LEM
9.	18.09.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Urząd Gminy w Osielsku ul. Szosa Gdańska 55a, kran w pomieszczeniu socjalnym	L.9051.2.169.3.2017/LHK L.9051.2.169.1.2017/LEM
10.	18.09.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo SUW Niemcz, woda uzdatniona	L.9051.2.169.1.2017/LHK L.9051.2.169.2.2017/LEM
11.	18.09.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Zajazd „Pod grzybkiem" ul. Szosa Gdańska 26 Niwy , kran w kuchni	L.9051.2.169.2.2017/LHK L.9051.2.169.3.2017/LEM
12.	11.12.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo GOSiR w Osielsku ul. Tuberozy 2, kran w WC na parterze przy basenie	L.9051.2.241.3.2017/LHK
13.	11.12.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Żołędowo ul. Bydgoska 24, Szkoła Podstawowa, kran w kotłowni za przyłączem głównym	L.9051.2.241.1.2017/LHK L.9051.2.241.1.2017/LEM
14.	11.12.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo Niemcz ul. Bydgoska 35, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	L.9051.2.241.2.2017/LHK L.9051.2.241.2.2017/LEM
15.	19.12.2017r.	wodociąg publiczny Żołędowo GOSiR w Osielsku ul. Tuberozy 2, kran w WC na parterze przy basenie	LEM.9051.2.504.1.2017

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie z wyżej wymienionych punktów monitoringowych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Lp.	Miejsce pobrania próbek wody	Data pobrania próbek	Nr sprawozdania z badań	Badanie kontrolne	
				Data pobrania	Nr sprawozdania z badań
Wodociąg publiczny Żołędowo					
1.	wodociąg publiczny Żołędowo GOSiR w Osielsku ul. Tuberozy 2, kran w WC na parterze przy basenie	11.12.2017r.	L.9051.2.241.3.2017/ LEM	19.12.2017r.	LEM.9051.2.504.1.2017

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie z wyżej wymienionego punktu monitoringowego nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) ze względu na obecność bakterii grupy coli, tj. 1 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne – 0 jtk/100 ml). W dniu 19.12.2017r. pobrano próbkę kontrolną. Wynik badania kontrolnego odpowiadał obowiązującym aktom prawnym.

Ocena ogólna zgodności z wymaganiami:

Woda z wodociągu publicznego Żołędowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Kierownik
Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
dr inż. Renata Zborowska-Dobosz