

RZUT DACHU



LEGENDA

- ☉ Rura do ogrzewania podłogowego 20mm do odprowadzenia przewodu na dach budynku np.
- 01 drut Fe/Zn 8mm odprowadzenia przewodu na dach budynku

UWAGA
BLACHODACHÓWKĄ O GRUBOŚCI 15mm.
POŁĄCZENIE ZWODU PIONOWEGO Z BLACHODACHÓWKĄ POPRZECZŁĄCZE SYSTEMOWE
METALOWE RYNNY POŁĄCZYĆ ZE ZWODEM PIONOWYM POPRZECZŁĄCZE SYSTEMOWE

Miejscowość: Bożenkowo		Jednostka projektowa:	
Temat:		ELECTRODITM TOMASZ MAŁECHA	
Budowa stacji uzdatniania wody w		ul. TYRMACKA 21/8	
Bożenkowe		61-615 Poznań	
Nazwa rysunku:		505 007 407	
Instalacja odgromowa budynku		Skala:	Nr rys.: E9
Branża:		1 : 75	
Elektryczna		Starostwo:	
Projektant		Imię i nazwisko, nr uprawnień	
Elektryczna		mgr inż. Tomasz Małecha	
Opracował:		upr. bud. nr WKP/0287/PWOE/06	
Elektryczna		specjalność elektryczna	
mgr inż. Tomasz Małecha		upr. bud. nr WKP/0287/PWOE/06	
specjalność elektryczna			