

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: 43098

Nr warunków: W/B-EZ/137/2013

EZ/O-C/13

Data: 13.02.2013

Podmiot występujący o warunki przyłączenia

▪ **Urząd Gminy Osielsko**
ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko

Adres do korespondencji

APM-BIN Piotr Mikołajewski
Wierzchucinek 27
86-014 Sicienko

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych
Podmiotu z grupy przyłączeniowej B podgrupa II

W odpowiedzi na wniosek z dnia **01.02.2013**, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz.891] wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej PSG sp. z o.o.:

1. Przyłączany obiekt: **budynek szkolny oraz budynek mieszkalny**, zlokalizowany (punkt wyjścia): **ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko**.
2. Miejsce rozgraniczenia własności sieci PSG sp. z o.o. i instalacji podmiotu: **zawór za instalacją redukcji ciśnienia gazu zlokalizowany na terenie odbiorcy jak najbliżej granicy własności**
3. Parametry jakościowe paliwa gazowego zgodnie z §38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz. 891] jak dla gazu ziemnego wysokometanowego grupa E.
4. Przeznaczenie paliwa gazowego:
 - a) cel wykorzystania paliwa gazowego: **przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń**
 - b) rodzaj, moc i ilość urządzeń gazowych:
 - budynek szkoły**
 - **centralna wentylacja z nagrzewnicą wodną o mocy 12 [kW], sztuk: 1**
 - **kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 300 [kW], sztuk: 2**
 - budynek mieszkalny**
 - **kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 6**
 - **kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 8 [kW], sztuk: 6**
5. Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego w warunkach normalnych (ciśnienie 101,325 kPa, temperatura 273,15 K) w poszczególnych latach:

Rok	Max roczny [m³/rok]	Min roczny [m³/rok]	Max dobowy [m³/dobę]	Min dobowy [m³/dobę]	Max godzinowy [m³/h]	Min godzinowy [m³/h]
2013	849720,0	306600,0	23287,0	840,0	97,0	35,0
Docelowo	849720,0	306600,0	23287,0	840,0	97,0	35,0

6. Umowny punkt wejścia do strefy dystrybucyjnej systemu gazowego: **SDB066 - Mniszek-Turzno**.
7. Miejsce przyłączenia do sieci gazowej:
 - **gazociąg średniego ciśnienia d_n 90 [mm], materiał: PE, lokalizacja: Osielsko, ul. Tuberozy**
 - **gazociąg średniego ciśnienia d_n 160 [mm], materiał: PE, lokalizacja: Osielsko, ul. Botaniczna**
8. Przewidywany zakres niezbędnych zmian w sieci gazowej związany z przyłączeniem obiektu:
 - a) budowa gazociągu:
 - **przewidywany do zaprojektowania gazociąg średniego ciśnienia d_n 90 [mm], L = 170 [m], materiał: PE, lokalizacja: Osielsko, ul. Tuberozy do połączenia z d_n 160 [mm] w ul. Tuberozy/Botaniczna**
 - **przewidywany do zaprojektowania gazociąg średniego ciśnienia d_n 160 [mm], L = 150 [m], lokalizacja ; Osielsko, ul. Botaniczna na odcinku pomiędzy ulicami Tuberozy a Czereśniową**

- przewidywany do zaprojektowania gazociąg średniego ciśnienia d_n 160 [mm], $L = 50$ [m], lokalizacja ; Osielsko ul. Botaniczna na odcinku pomiędzy działkami nr 134/22 a 138/34
- b) budowa niestandardowych elementów przyłącza:
 - i. układ pomiarowy o parametrach jak w pkt. 11
 - ii. urządzenia redukcyjne:
 - instalacja redukcji ciśnienia gazu o przepustowości do 100 [m³/h], sztuk: 1
- 9. Parametry techniczne przyłącza do sieci gazowej:
 - d_n 40 [mm], $L = 15,0$ [m], materiał: PE, moc przyłączeniowa: 97,0 [m³/h], sztuk: 1
- 10. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
 - minimalne 1,8 [kPa]
 - maksymalne 2,5 [kPa]
- 11. Wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
 - a) lokalizacja układu pomiarowego: w szafie instalacji redukcji ciśnienia gazu
 - b) przyrządy pomiarowe:
 - gazomierz rotorowy G-25 z nadajnikiem impulsów, sztuk: 1
 - gazomierz G-4, sztuk: 6 na klatce schodowej
 - przelicznik objętości gazu typu 1, sztuk: 1
 - zewnętrzny przetwornik nadciśnienia po redukcji z łączem RS GAZ 2, sztuk: 1
 - c) telemetria: telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem GSM/GPRS
 - d) dodatkowe uwagi:
 - projekt układu pomiarowo – rozliczeniowego zgodny z normami ZN-G 4001- 4010 „Pomiary paliw gazowych”: 2001 lub normami, które je zastępują
 - Gazomierz rotorowy G25 DN40 zabudować na ciśnieniu średnim, w układzie U1; opomiarowanie dwóch kotłów gazowych o mocy 300 kW każdy oraz urządzenia gazowego o mocy 12 kW. Stacja gazowa ś/c powinna spełniać wymagania Instrukcji ZSG-00-I-023 wraz z załącznikami. Każdy z gazomierzy G4 zabudować na ciśnieniu niskim, do 2,5 kPa;
- 12. Wymagania dotyczące redukcji ciśnienia gazu:
 - instalacja redukcji ciśnienia gazu o przepustowości do 100 [m³/h], sztuk: 1, urządzenie dostarcza: PSG sp. z o.o.
- 13. Wymagania dotyczące wyposażenia punktu/stacji gazowej, układu pomiarowego i warunków technicznej ochrony antykorozyjnej – projekt punktu/stacji gazowej zgodny z normami ZN-G 4120 – 4122 „Stacje gazowe”: 2004 lub normami, które je zastępują.
- 14. Zasady korzystania z innych źródeł energii – nie dotyczy.
- 15. Instalacja gazowa Podmiotu od granicy własności określonej w punkcie 2 powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami]. Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Podmiotu należy do obowiązków Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Podmiot.
- 16. Wysokość opłaty za przyłączenie oraz opłaty za niestandardowe elementy przyłącza, ponoszonej przez Podmiot zostanie określona w umowie o przyłączenie zgodnie z obowiązującą Taryfą.
- 17. Przyłączenie do sieci gazowej tj. zaprojektowanie i wybudowanie sieci gazowej w zakresie określonym w punktach 8 i 9 realizowane będzie przez PSG sp. z o.o. Realizacja przyłączenia nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a PSG sp. z o.o., na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej. We wniosku należy podać termin przygotowania instalacji Podmiotu do odbioru paliwa gazowego. **Wniosek należy złożyć nie później niż 9 miesięcy przed terminem przyłączenia.**
- 18. Na wniosek Podmiotu niestandardowe elementy przyłącza wskazane w punkcie 8 lit. b), ii. mogą być sfinansowane i wybudowane przez Podmiot.
- 19. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w okresie obowiązywania niniejszych warunków przedłuża ich ważność do czasu realizacji przyłączenia.
- 20. Niniejsze warunki nie stanowią dla PSG sp. z o.o. zobowiązania do zawarcia umowy o przyłączenie w sytuacji, gdy PSG sp. z o.o. zawarłaby w okresie obowiązywania niniejszych warunków z innym podmiotem umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej uniemożliwiającą realizację wydanych warunków przyłączenia.
- 21. Opis wymagań dotyczących odmiennych od wymienionych w §38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz. U. Nr 133 poz.891] parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania – **brak wymagań.**
- 22. Opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji gazowych w okresie rozruchu tych urządzeń – **brak wymagań.**
- 23. Informacja o konieczności zapewnienia usługi nawaniania paliwa gazowego – **nie dotyczy.**
- 24. Do obowiązków Podmiotu należy:

- a) zawarcie umowy sprzedaży z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem paliwem gazowym, w celu zapewnienia dostawy paliwa gazowego w ilościach deklarowanych przez Podmiot we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Niezawarcie przez Podmiot umowy sprzedaży gwarantującej odpowiednie ilości paliwa gazowego, może skutkować brakiem możliwości korzystania z przyłącza gazowego i utratą zarezerwowanej przepustowości systemu,
- b) dostarczenie ustanowionej na rzecz Przedsiębiorstwa Gazowniczego, w formie aktu notarialnego o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu, polegającego na prawie wejścia na nieruchomości w celu wybudowania elementów sieci gazowej związanej z realizacją przyłączenia oraz korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych, w tym przejazdu i przejścia w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i remontowych sieci gazowej. Koszty sporządzenia powyższego aktu notarialnego ponosi PSG sp. z o.o. Termin dostarczenia aktu określony zostanie w umowie o przyłączenie, o której mowa w punkcie 16.
25. Informujemy, że jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, OSD zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
26. Wzór umowy o przyłączenie do sieci gazowej dostępny jest na stronie www.psgaz.pl.

KIEROWNIK
Dział Przyłączania

Piotr Czerniejewski

ZASTĘPCA DYREKTORA
os. eksploatacji

Mariusz Mirek

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:
Dział Przyłączania, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporządził: Aleksandra Wesołowska, telefon: 52 3285317
adres e-mail: aleksandra.wesolowska@bydgoszcz.psgaz.pl