

## PYTANIA DO PRZETARGU

### **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko.**

Dotyczy: Część C: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Ostromeckiej w miejscowości Niwy gm. Osielsko.

#### **Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z załączonymi warunkami drogowymi po wykonaniu wycięć w jezdni Wykonawca musi przewidzieć wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 0,4 cm na całym zakresie długości inwestycji ( W1÷W2 ) do osi jezdni?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż wszelka ingerencja w drogę asfaltową wymaga odtworzenia jezdni zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie załączonej do dokumentacji projektowej.

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
  
mgr Leszek Dziamski