

## PYTANIA DO PRZETARGU

### **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko.**

Dotyczy części A:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Chopina w miejscowości Niemcz gm. Osielsko

#### **Pytanie Wykonawcy:**

W opisie technicznym zawarto informację, że odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Lagunowej należy wykonać metodą bez wykopową, natomiast w profilach oraz na PZT nie ma informacji na ten temat. Proszę o określenie metody oraz materiału z jakiego ma być wykonany odcinek

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Lagunowej należy wykonać metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym z rur PE TS Ø200.

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołądowie  
  
mgr Leszek Dziamski