

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: 72257
Nr warunków: W/B-ZDK/227/2015
Data: 11.03.2015

Podmiot występujący o warunki przyłączenia

▪ **Gmina Osielsko**
ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko

Adres do korespondencji

Gmina Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55a
86-031 Osielsko

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m³/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2015 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu: budynek użyteczności publicznej- szkoła, adres: ul. Szkolna 7 dz. 398, 86-021 Maksymilianowo.
- Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń.
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:
 - kocioł gazowy o mocy 130 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 130 [kW]
 - kocioł gazowy o mocy 105 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 105 [kW]
 - kuchnia gazowa z piekarnikiem o mocy 10,5 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 21 [kW]
 - taboret gazowy o mocy 9 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 9 [kW]
 - łączna moc wszystkich urządzeń: 265 [kW]
- Charakterystyka dostawa i odbiór paliwa gazowego:

Rok	Max roczny [m ³ /rok]	Min roczny [m ³ /rok]	Max dobowy [m ³ /dobę]	Min dobowy [m ³ /dobę]	Max godzinowy [m ³ /h]	Min godzinowy [m ³ /h]
2015	17000,0	6000,0	636,0	100,0	31,8	5,0
2016	70000,0	35000,0	636,0	100,0	31,8	5,0
Docelowo	70000,0	35000,0	636,0	100,0	31,8	5,0

- Moc przyłączeniowa: 31,8 [m³/h]
- Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:
 - minimalne: 100 [kPa]
 - maksymalne: 300 [kPa]
- Ciśnienie w punkcie dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
 - minimalne: 1,8 [kPa]
 - maksymalne: 2,5 [kPa]
- Miejsce przyłączenia do czynnej sieci gazowej:
 - gazociąg średniego ciśnienia, materiał: PE d_n 110 [mm], lokalizacja: Maksymilianowo, ul. Szkolna

10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:
 - nie dotyczy
11. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:
 - ciśnienie: średnie, moc przyłączeniowa: 31,8 [m³/h], materiał: PE d_n 32 [mm], długość: 5,0 [m], sztuk: 1
 - punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości do 40 [m³/h], sztuk: 1
12. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 12.1. Miejsce usytuowania gazomierzy: w punkcie gazowym na granicy dz. nr 398. Wielkość szafki gazowej należy dostosować do umieszczenia w niej dwóch układów pomiarowych.
 - 12.2. Charakterystyka układu pomiarowego:
 - punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości do 40 [m³/h], sztuk: 1, dostarcza: PSG sp. z o.o.
 - typ gazomierza: miechowy G-25 z nadajnikiem impulsów, sztuk: 1, status urządzenia: projektowane
 - typ gazomierza: G-4, sztuk: 1, status urządzenia: projektowane
 - rejestrator szczytów godzinowych z wyświetlaczem Z wbudowanym modemem GSM., sztuk: 1
 - Gazomierz miechowy zabudować na ciśnieniu niskim do 2,5 kPa. Gazomierz miechowy G25 opomiarowanie kotłów 130 kW i 105kW. Gazomierz miechowy G4 opomiarowanie pozostałych urządzeń.
 - 12.3. Wymagania dotyczące redukcji:
 - reduktor o przepustowości do 50 [m³/h], sztuk: 1
13. Wymagania dotyczące telemetrii:
 - 13.1. Telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem GSM w formie SMS
 - 13.2. układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010
14. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego (Punkt wyjścia z systemu gazowego) stanowi: **kurek główny zlokalizowany w szafce na granicy posesji.**
15. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: nie dotyczy.
16. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
17. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
19. Wewnętrzna instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
20. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale/Zakładzie w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
21. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
22. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
23. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi **6 146,20 zł netto** plus podatek VAT, to jest łącznie **7 559,83 zł.**
24. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.

Za zgodność z oryginałem

4. MAJ 2015

DATA

PŁAT

25. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 25.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
 - 25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
 - 25.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
26. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia: 6 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
27. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
28. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 11.03.2017.
29. Klauzule:
 - 29.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, lub elektronicznej.
 - 29.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 29.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 29.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
 - 29.5. Jeżeli Klient, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
 - 29.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
 - 29.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. – www.psgaz.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:
Dział Obsługi Klienta, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporządził: Dariusz Switek, telefon: 52 3285324
adres e-mail: dariusz.switek@gdansk.psgaz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

DYREKTOR ZARZĄDU

Mariusz Mirek

KIEROWNIK
Dział Obsługi Klienta
mgr inż. Czesław Bielewski

Za zgodność z oryginałem

4. MAJ. 2015

DATA

PODPIS