

Torun, 09 lutego 2017 roku

WZ.5595.8.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904); § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); w związku z Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nr WZ.5595.318.2015 z 14 września 2015 roku;

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Wojciecha Sypniewskiego Wójta Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, (86-031) Osielsko, w sprawie uzgodnienia aneksu do „Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącej wydzielienia części mieszkalnej od pomieszczeń szkolnych oraz wydzielienia Przedszkola w Zespole Szkół w Osielsku przy ul. Centralnej 7”, opracowanego przez rzeczoznawców budowlanego Pana mgra inż. Eugeniusza Legeżyńskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgra inż. Wojciecha Gmurczyka;

postanawiam

wyrazić zgodę na częściowe odstąpienie od obowiązku nałożonego w ramach rozwiązań zamiennych na inwestora Gminę Osielsko przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem nr WZ.5595.318.2015 z 14 września 2015 roku w postaci: wyposażenia korytarzy obiektu Zespołu Szkół w Osielsku przy ul. Centralnej 7 w instalację sygnalizacji pożaru

i wyrazić zgodę na wyposażenie w instalację sygnalizacji pożaru tylko korytarzy pomiędzy przedszkolem a stołówką na parterze szkoły **pod warunkiem** objęcia również ochroną korytarza w obszarze przedszkola.

Uzasadnienie

Wniosek Pana Wojciecha Sypniewskiego reprezentującego inwestora Gminę Osielsko wraz z aneksem do „Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącej wydzielienia części mieszkalnej od pomieszczeń szkolnych oraz wydzielienia Przedszkola w Zespole Szkół w Osielsku przy ul. Centralnej 7” opracowanej w 2015 roku przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Ślusarka i rzeczoznawcę budowlanego Pana Wojciecha Kühn wpłynął do tutejszej komendy w dniu 19 stycznia 2017 roku.

Opracowany w styczniu 2017 roku aneks dotyczy kwestii wyposażenia obiektu Zespołu Szkół w Osielsku w instalację sygnalizacji pożaru, w którą w ramach zawartej w ekspertyzie technicznej koncepcji zabezpieczenia obiektu miały być wyposażone wszystkie korytarze w szkole. Zadaniem instalacji sygnalizacji pożaru miało być m. in. sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi w korytarzach, jak również roletami w segmencie „F”, w przypadku ich wykonania w miejscu przeszkleń. Wykonanie w obiekcie instalacji sygnalizacji pożaru (ISA) było jednym z wielu rozwiązań zamiennych uzgodnionych w dniu z 14 września 2015 roku przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem nr WZ.5595.318.2015, jako rekompensata szeregu występujących w obiekcie nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

REF 112P
PUNKT INFORMACYJNY
017-07-13

Inwestor, jak wynika z aneksu do ekspertyzy zrealizował w szkole wszystkie obowiązki wynikające z zapisów przedmiotowego postanowienia, w tym obowiązek zapewnienia w segmencie „F” dla obudowy drogi ewakuacyjnej wymaganej klasy odporności ogniowej co najmniej EI 15, za wyjątkiem realizacji w całym obiekcie instalacji sygnalizacji pożaru.

Proponowane przez inwestora zmiany mają dotyczyć wyposażenia w instalację sygnalizacji pożaru wyłącznie korytarzy pomiędzy przedszkolem a stołówką, która będzie zwalniała drzwi przeciwpożarowe w tych korytarzach z elektrozaczepów.

Tutejszy organ szczegółowo przeanalizował sprawę i wziął również pod uwagę argumentację inwestora, że stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, po realizacji wszystkich rozwiązań zamiennych znacznie się poprawił i brak rozszerzenia ochrony na wszystkie korytarze nie wpłynie na pogorszenie stanu ochrony przeciwpożarowej szkoły.

Jednak samo wyposażenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy przedszkolem a stołówką uznano za niewystarczające i rozszerzono ochronę na korytarz w przedszkolu, chociażby ze względu na fakt konieczności sterowania drzwiami przeciwpożarowymi zamykającymi ten obszar z obu stron, a także z uwagi na fakt, że rozwiązanie to wynikało z wcześniejszego postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nr WZ.5595.318.2015, gdzie wskazano do wyposażenia wszystkie korytarze, a więc również i ten znajdujący się w obszarze przedszkola.

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Załącznik:

Aneks do „Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącej wydzielenia części mieszkalnej od pomieszczeń szkolnych oraz wydzielenia Przedszkola w Zespole Szkół w Osielsku przy ul. Centralnej 7”.

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. kpt. mgr Jacek Kaczmarek

Otrzymują:

1. Gmina Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajęcza 6 m. 54
85-809 Bydgoszcz
2. KM PSP Bydgoszcz
ul. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz



Mapa do celów projektowych

Osielsko, ul. Tuberozy
Gmina Osielesko

STAROSTA BYDGOSKI

CECHOWANIE
Kosztorys i kosztorys
35-07 Bydgoszcz ul. Górska 15
057 17 13 16
CECHOWANIE

mapa do celów projektowych
Kosztorys i kosztorys
35-07 Bydgoszcz ul. Górska 15
057 17 13 16
CECHOWANIE

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
Kosztorys i kosztorys
Górska 15 / 1 Bydgoszcz
V okładka mapy do celów projektowych
Kosztorys i kosztorys
35-07 Bydgoszcz ul. Górska 15
057 17 13 16
CECHOWANIE

Wzrostki do celów projektowych
Kosztorys i kosztorys
35-07 Bydgoszcz ul. Górska 15
057 17 13 16
CECHOWANIE

Wzrostki do celów projektowych
Kosztorys i kosztorys
35-07 Bydgoszcz ul. Górska 15
057 17 13 16
CECHOWANIE




PLAN SYTUACYJNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ OSIELSKO

PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY POZIOMYCH
W TORUNIU
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Wydział Geodezji i Rozpoznawczy

EKSPERTYZA TECHNICZNA - LOKALIZACJA

Skala 1:100



Droga do stacji 90m (z każdego punktu drogi do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego odległość nie przekracza 20m)

Wyjście/Wyjście ewakuacyjne

Budynek objęty opracowaniem Ekspertyzy

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DOTYCZĄCA WYDZIENIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ OD POMIĘSZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ WYDZIENIA LOKALU PRZEDSZKOLA W ZESPOLIE SZKÓŁ W OŚWIELEŃSKIM PRZT UL. CENTRALNEJ 7		
Tenali:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) mgr inż. Wojciech Kühn		
Opracowali:	bryg. Andrzej Ślusarek Rzecznikowa Budowlany zabezpieczeń dec. nr AUB-KZ-7210/23/90 Przeciwpowodziowych, nr Upt. 331/98		
Nazwa rysunku:	PLAN SITUACYJNY		Skala: 1:200 Nr rys. 1