

Gminny Zakład Komunalny
Zarząd Dróg Gminnych
Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
86-031 OSIELSKO
tel. 052 328 26 00, Fax. 052 328 26 01
NIP 953-00-00-171 REGON 090033908

Żołędowo, 2009-11-13

POSTANOWIENIE 5548 / 523 / 09

Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę „HYDROTERM” w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej PVC 90/110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 zlokalizowanych przy ul. Smukalskiej, Łowieckiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.

OPINIJE POZYTYWNE

Projekt budowy sieci wodociągowej PVC 90/110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 zlokalizowanych przy ul. Smukalskiej, Łowieckiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko zgodnie z przedstawionymi załącznikami, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót na **30 dni** przed rozpoczęciem robót.
2. W przypadku kolizji w/w przyłącza z ewentualną przebudową – właściciel dokona przełożenia, zabezpieczy w inny sposób (na swój koszt i bez odszkodowań) lub zezwoli na prowadzenie robót w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
- 3a. Technologia wykonania robót w pasie drogowym dz. nr 152/1
 - a) bezrozkopowo (przewiert);
 - b) w śladzie wykopu i w klinie odłamu konstrukcję pobocza należy odbudować zgodnie z obowiązującymi normami
 - c) wykonać badania zagęszczenia gruntu
 - d) włączenie do sieci wod-kan wykonać w obecności Inspektora GZK Żołędowo
- 3b. Technologia wykonania robót w pasie drogowym dz. nr 7/21, 7/25, 7/20, 7/30, 7/36, 7/40, 152/1
 - a) rozkopowo
 - b) wykonać utwardzenie powierzchniowe drogi gruntowej kruszywem frakcji 0-31,5mm grubości min. 15,0cm po 1,5m od osi sieci na pełnym zakresie długości, pobocze przywrócić do stanu pierwotnego
 - c) włączenie do sieci wod-kan wykonać w obecności Inspektora GZK Żołędowo
4. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami – sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
5. Zlokalizowane urządzenie w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.
6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
7. Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust.4 pkt 2.

P O U C Z E N I E

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym postanowieniu nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. „HYDROTERM” – Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13, 85 – 436 Bydgoszcz
2. a/a

Za zgodność z oryginałem
26.02.2010 Smarogół
data podpis

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski