

Żołędowo, dnia 30.06.2009r.

132/KZ/2009

HYDROTERM
Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13
85-436 Bydgoszcz
NIP 554-102-05-83 tel. 052 3410049

Inwestor: Urząd Gminy Osielsko

WARUNKI TECHNICZNE

NA SIEĆ WODOCIĄGOWĄ: PCV Ø 110 Niemcz ul. Łowiecka i działki 7/25, 7/40, 7/36, 7/20 z włączeniem do istniejącej sieci PCV Ø 160 w ul. Smukalskiej, zakończyć ślepe odcinki hydrantem podziemnym Ø 80 z zasuwą odcinającą

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie określa warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej :

- należy opracować projekt techniczny wg obowiązujących norm i przepisów (PN – 92/B 01706, PN 92/BT01707, PN – 91 M-54910, PN – 91B 10728),
- projekt uzgodnić z GZK Żołędowo,
- rozpoczęcie robót zgłosić w GZK Żołędowo,
- włączenie do istniejącej sieci uzgodnić z GZK Żołędowo,
- zgłosić w trakcie prowadzenia robót: roboty zanikające do odbioru, próbę ciśnieniową wodociągu, płukanie i chlorowanie,
- inwestor musi wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą i dostarczyć ją do GZK Żołędowo,
- roboty mogą być prowadzone przez przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia przy udziale pracowników GZK Żołędowo,
- GZK Żołędowo zastrzega sobie odpłatne wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej,
- do eksploatacji przyjmujemy wykonaną sieć wodociągową,
- przewody należy lokalizować w terenach ogólnodostępnych z możliwością dojazdu sprzętem eksploatacyjnym.
- w projekcie dążyć do wyeliminowania przebiegu rurociągu w pasach drogowych o silnym obciążeniu statycznym i dynamicznym,

Za zgodność z oryginałem


26.07.2010 Smoczyński
data podpis

STAROSTA BYDGOSKI

- sprawy terenowo-prawne winny być zatwierdzone przed ostatecznym uzgodnieniem projektu,
- nie należy sytuować żadnych obiektów i urządzeń oraz drzewostany na czynnych sieciach wodociagowych, w przeciwnym wypadku GZK nie bierze odpowiedzialności materialnej za powstałe zniszczenia,
- po zakończeniu robót należy uzyskać protokół odbioru końcowego od inspektora GZK,
- przed przystąpieniem do realizacji sieci wodociagowej uzyskać zgodę wejścia w pas drogowy,
- zaprojektować zasuwy odcinające przy włączeniu do istniejącej sieci wodociagowej i przed hydrantami wraz z oznakowaniem tabliczkami,
- zaprojektować połączenia krzyżowe sieci z zasuwami odcinającymi
- przejście przez drogę zaprojektować i wykonać w rurach ochronnych
- należy dokonać uzgodnień do projektu :
 1. GZK Żołędowo (do uzgodnienia dołączyć 2 egz. projektu wykonawczego)
 2. uzgodnienie z Zarządcą Drogi
 3. Telekomunikacja Polska S.A – „Sprint”
 4. NETIA
 5. Zakład Gazowniczy ENEA
 6. Gminna Spółka Wodna w Osielesku.
- po uzyskaniu uzgodnień dokumentację zgłosić do Z.U.D.P. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
- niniejsze warunki ważne są 2 lata od daty wydania,

Gminny Zakład Komunalny
 Żołędowo, ul. Iastrzębia 62
 86-031 OSIELSKO
 Tel. 052 328 26 00, Fax. 052 328 26 01
 NIP 953-00-00-171 REGON 086003853

INSPEKTOR
 ds. eksploatacji urządzeń wod-kan
Robert Radziński

DYREKTOR

 mgr Leszek Dziamski

Za zgodność z oryginałem

26.08.2010
 data


 podpis