

164/02/2009

Żołędowo, dnia 18.06.2009r.

**Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego**

**PROKAN**

**Piotr Siekierkowski**

**ul. Swobodna 12/104**

**85-790 Bydgoszcz**

**NIP 554-185-80-04 tel. 662 089 329**

**Inwestor: Urząd Gminy Osielesko**

**WARUNKI TECHNICZNE**

**Na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 wraz z przykanalikami PCV 160 kanalizacji grawitacyjnej do granicy działek w miejscowości Niemcz ul. W. Rutkiewicz i dz. 56/14, 56/24 z włączeniem w istniejącą sieć w ul. Bydgoska (istniejąca studnia w ul. W. Rutkiewicz**

- należy opracować projekt w/g obowiązujących norm i warunków technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych,
- projekt należy uzgodnić w GZK Żołędowo,
- inwestor musi wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą i dostarczyć ją do GZK Żołędowo,
- roboty należy wykonać przez przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia pod nadzorem GZK Żołędowo,
- do eksploatacji przejmujemy wyk. sieci kanalizacyjne po dokonaniu odbioru technicznego i odbioru końcowego,
- sprawy terenowo-prawne winny być załatwione przed ostatecznym uzgodnieniem projektu,
- przed przystąpieniem do robót powiadomić GZK Żołędowo,
- kanalizację zaprojektować z rur PCV, studnie z kręgów żelbetowych 1200mm (zabezpieczonych przed erozją betonu - atest) na załamaniach i na odcinkach prostych co 80 m a pozostałe na sieci studnie PCV 600 mm, włącz typ ciężki z obrukiem,

Za zgodność  
z oryginałem

- przyłącza kanalizacyjne doprowadzić do granicy działki ( PCV Ø 160), zaślepić korkiem PCV 160 i oznakować końcówkę na terenie granicy działki,
- kanalizację od włączenia oraz z pomiarem ścieków przekazać na rzecz Urzędu Gminy w Osielsku oraz do eksploatacji GZK w Żołędowie.

projekt należy uzgodnić :

1. GZK Żołędowo (do uzgodnienia dołączyć 2 egz. projektu wykonawczego)
  2. uzgodnienie z Zarządcą Drogi
  3. Telekomunikacja Polska S.A – „Sprint”
  4. NETIA
  5. Zakład Gazowniczy ENEA
  6. Gminna Spółka Wodna w Osielsku.
- po uzyskaniu uzgodnień dokumentację zgłosić do Z.U.D.P. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  - warunki ważne 2 lata od daty wydania,

Gminny Zakład Komunalny  
Żołędowo, ul. Jastrzębia 62  
86-021 OSIELSKO  
Tel. 052 328 20 00, Fax. 052 328 29 01  
NIP 052-00-00-171 REGON 050033908

**INSPEKTOR**  
ds. eksploatacji urządzeń wod-kan

**Robert Radziński**

**DYREKTOR**

*Leszek Dziamski*  
mgr Leszek Dziamski

Za zgodność  
z oryginałem