


Gminny Zakład Komunalny

Żołędowo, ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko

 tel. + 48 52 3282600 fax + 48 52 3282601
 www.gzk-zoledowo.pl, gzk@gzk-zoledowo.pl

 NIP 953-00-00-171
 REGON 090033908

 Bank Spółdzielczy
 Bydgoszcz o/ Osielsko
 77 8142 1033 0002 8105 2000 0001

Żołędowo, dnia 8 czerwca 2018r.

Nr GZK.W.233.2018.RR

ECOKUBE Sp. z o.o.
90-527 Łódź
ul. Wólczańska 128/134
NIP 725-189-28-15 tel. 42 630 09 95

Inwestor: Gmina Osielsko

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych
wraz z likwidacją sieci

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 Miejscowości: Osielsko ul. Szosa Gdańska / ul. Cicha dz. nr 19/21, 19/15, 19/16, 19/17, 24/134, 19/13
 zgodnie z zleceniem UG Osielsko.

II. TECHNICZNE WARUNKI WŁĄCZENIA

Wodociąg	- PCV 160	ul. Cicha
	- PCV 110	dz. nr 24/137

V. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PRZEPIĘCIEM PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

1. Przyłącza wodociągowe należy układać na głębokości **1,50m – 1,80m** rury PE PN16 kolor niebieski o średnicy wg. obliczeń projektanta i oznakować taśmą identyfikacyjną koloru niebieskiego.
Do połączeń rur należy zastosować złączki zaciskowe.
2. W miejscu włączenia zamontować opaskę z zasuwą samo nawiercającą z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną dużą do zasuw wraz z obrukiem. Miejsce zamontowania zasuw oznakować tabliczką na słupku. Nawierarka NCS PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, korpus, obejma i głowica żeliwo sferoidalne, pełna wykładzina gumowa w obejmie, zabezpieczenie przed odkręceniem, otwór nawiercenie Ø 38mm, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, nakrętki i nóż ze stali nierdzewnej.
3. Przyłącza pod drogą układać w rurze osłonowej.

VI. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy opracować projekt techniczny wykonawczy przez uprawnione jednostki w oparciu o obowiązujące normy – „Instalacje wodociągowe” – PN-92/B-01706 i „Instalacje kanalizacyjne PN-92/B-01707”, „PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.
2. W związku z możliwością wystąpienia kolizji przyłącza wodociągowego z sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o objęcie naradą koordynacyjną w/w przyłącza.
3. Projekt należy uzgodnić z Zarządcą Drogi oraz GZK Żołędowo (2 egz. projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami).
4. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia, planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starosty Bydgoskiego, lub pozwolenia na budowę.
5. Inwestor zobowiązany jest do uregulowania spraw terenowo-prywatnych przed przystąpieniem do projektowania oraz określenia numeru administracyjnego posesji przed wykonaniem przyłącza.
6. Przed przystąpieniem do realizacji przyłączy należy uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy z Zarządcą Drogi.
7. Realizacja przyłączy winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlany.

8. Przyłączenia muszą być wykonane przez uprawnione przedsiębiorstwo lub inną jednostkę pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz inspektora GZK Żołędowo.
9. Przed zasypaniem połączenia wodociągowego lub kanalizacyjnego właściciel winien:
 - zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych wykonanie na swój koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza, której 1 egzemplarz należy dostarczyć inspektorowi GZK Żołędowo.
 - Uzyskać odpłatny odbiór techniczny wykonanego przyłącza od inspektora GZK Żołędowo.
10. GZK Żołędowo zastrzega sobie nawiercenie przewodu wodociągowego ulicznego, założenia nawiertaki i sprawdzenia podejścia pod wodomierz.
11. Po zakończeniu robót należy uzyskać protokół odbioru końcowego od inspektora GZK Żołędowo.
12. Na pobór wody i odprowadzania ścieków należy zawrzeć umowę z GZK Żołędowo.
13. Warunki po podziale działki tracą ważność.
14. Warunki ważne są 2 lata od daty ich wydania.

opracował: Robert Radziński
kontakt: tel. 52 3282606
e-mail: wod-kan@gzk-zoledowo.pl

Gminny Zakład Komunalny
Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
86-031 Osielsko
tel: 052 328 26 00, fax: 052 328 26 01
NIP 953-00-00-171 REGON 090033908

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski