



**LEGENDA**

- N** - Nawiewniki okienne  
 $Q_{max} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$
- W** - Kratki wyciągowe higrosterowalne  
 $Q_{max} = 75/160 \text{ m}^3/\text{h}$
- NG** - Nawiewnik ścienny z grzałką  
 $Q_{max} = 80 \text{ m}^3/\text{h}$

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNEK PRZEDSZKOLA	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 546/35, 546/39	
ob. ew. 0010 Osielesko, jedn. ew. 040306_2	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Osielesko	
ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielesko	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT KONDYGNACJI I - INSTALACJA WE	
PROJEKTANT	
mgr inż. Jacek Zieliński	
PDM/0039/P005/14	
w specjalności sanitarnej	
do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. Paweł Lewandowski	
WAM/0148/PW05/14	
w specjalności sanitarnej	
do projektowania bez ograniczeń	
STADIUM	
projekt budowlano-wykonawczy	
BRANŻA	SKALA
sanitarna	1:100
DATA	NR RYSUNKU
listopad 2017	14