


IQ HOME sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 19, 85-065 Bydgoszcz
NIP: 967-144-04-23, REGON: 387-39-13-02
KRS: 0000867112



[Signature]
Bydgoszcz 10.02.2021 r.

Rada Gminy Osielsko
Przez Wójta Gminy Osielsko

Dot: Znak.GP.6721.1.1.2021

Uzupełnienie wniosku z dnia 07.01.2021 r.

Zgodnie z pismem z dnia 18.01.2021 r. (dostarczonym 29.01.2021 r.) przekazuję uzupełnienia przedmiotowego wniosku, opisane w kolejności zgodnej z numeracją Państwa w/w pisma.

Ad.1 Planowany przebieg sieci został wskazany w Załączniku nr 1

Ad.2 Jednostka Projektowa dokonała korekty projektu zagospodarowania terenu. Właściwa lokalizacja zjazdu została przedstawiona w ramach Załącznika nr 2.

Ad.3 Wizualizacje – Załącznik nr 3

Ad.4 Jednostka Projektowa nie ma w swoim zakresie opracowania innych działek niż wskazane we wniosku tj. 244/5, 244/6. Rzeczywiście na załącznikach graficznych została wrysowana zieleń na działkach przeznaczonych na ewentualne poszerzenia dróg, ale miało to na celu jedynie wskazanie obecnego wykorzystania gruntów, tj. niezagospodarowane tereny zielone z nieliczną, mało intensywną roślinnością.

Ad.5 Koncepcja zakłada oczyszczanie wód opadowych poprzez zaprojektowany separator – zlokalizowany we wewnętrznej drodze osiedlowej, na przewodzie wylotowym kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego. W/w rozwiązanie dotyczy odprowadzania wód opadowych zarówno z części mieszkalnej, usługowej, jak i parkingowej. Ponadto zakłada się wykorzystywanie wody opadowej do nawodnienia terenów zielonych w porze suchej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci stałej obsługi inwestycji przez firmę asenizacyjną, zdolną do usuwania nadmiaru wody opadowej i gospodarowaniu jej w sposób zgodny z przepisami.

Ad. 6 Wartość 1.000 m² stanowi oczywistą omyłkę pisarską. Prawidłowa wartość to 1.150 m² (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt metrów kwadratowych).

Mamy nadzieję, iż w/w uzupełnienia będą dla Państwa poprawne merytorycznie i wystarczające.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

[Signature]
Mateusz Maciejewski

Załącznik nr 1 – Plan przebiegu sieci / Załącznik nr 2 – PZT z nowym zjazdem / Załącznik nr 3 - Wizualizacje