

UZGODNIENIE GZK.7230.NP.044.2017.TS

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę „Inżynieria Sanitarna” w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej w110PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej k200PVC na terenie dz. nr 108/7 rejon ul. Polnej w miejscowości Osielesko, gmina Osielesko.

OPINIUJE POZYTYWNE

Projekt budowy sieci wodociągowej w110PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej k200PVC na terenie dz. nr 108/7 rejon ul. Polnej w miejscowości Osielesko, gmina Osielesko zgodnie z przedstawionymi załącznikami, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu Dróg Gminnych w Żołądowie z informacją: podając termin wykonania robót oraz nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. W przypadku kolizji w/w przyłącza z ewentualną przebudową – właściciel dokona przełożenia, zabezpieczy w inny sposób (na swój koszt i bez odszkodowań) lub zezwoli na prowadzenie robót w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Technologia wykonania robót w pasie drogowym dz. nr 108/7:
 - a) rozkopowo, wykonać utwardzenie jezdni drogi gruntowej kruszywem betonowym frakcji 0-31,5mm po 1,5m od osi przewodu grubości min. 15,0cm na całym zakresie długości;
 - b) pobocze przywrócić do stanu pierwotnego, zachować spadki poprzeczne; zielen przydrożną odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (humusowanie i obsiew trawą);
 - c) Włączenie do sieci wykonać w obecności przedstawiciela GZK Żołądowo;
- 4) Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami – sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
- 5) Zlokalizowane urządzenie w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.
- 6) W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
- 7) Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust.4 pkt 2.

P O U C Z E N I E

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym postanowieniu nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Gminnych w Żołądowie.

Z up. Wójt Gminy
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołądowie
mgr Leszek Działowski
mgr Leszek Działowski

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowo – Inwestycyjna
„INŻYNIERIA SANITARNA”
mgr inż. Sławomir Matuszak
86-200 Chełmno, ul. Rynek 25
2. a/a