

Żołędowo, 2013-08-22

POSTANOWIENIE GZK.7230.205.2013.TS

Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Poz.267), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pracownię Projektowo-Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna – mgr inż.. Sławomir Matuszak” w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej w110PE, sieci kanalizacji sanitarnej k200PCV z przykanalikami na terenie działek nr 945, 1037, 942, 320, 770/3, 699/10, 685/5, 699/12, 685/3, 690/1, 689, 688/1, 698 ul. Chabrowa, Tymiankowa, Miętowa, Żonkilowa, Parowy w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko.

OPINIJE POZYTYWNE

Projekt budowy sieci wodociągowej w110PE, sieci kanalizacji sanitarnej k200PCV z przykanalikami na terenie działek nr 945, 1037, 942, 320, 770/3, 699/10, 685/5, 699/12, 685/3, 690/1, 689, 688/1, 698 ul. Chabrowa, Tymiankowa, Miętowa, Żonkilowa, Parowy w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. zgodnie z przedstawionymi załącznikami, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót na **30 dni** przed rozpoczęciem robót.
2. W przypadku kolizji w/w przyłącza z ewentualną przebudową – właściciel dokona przełożenia, zabezpieczy w inny sposób (na swój koszt i bez odszkodowań) lub zezwoli na prowadzenie robót w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Technologia wykonania robót w pasie drogowym dz. nr 945, 1037, 942, 320, 770/3, 699/10, 685/5, 699/12, 685/3, 690/1, 689, 688/1, 698
 - a) rozkopowo; w miejscach prowadzenia sieci pod nawierzchnią jezdni grunt wymienić na zagęszczalny, wykonać badania zagęszczenia gruntu, w śladzie wykopu i w klinie odłamu konstrukcję jezdni należy odbudować w następujący sposób: warstwa odsączająca(piaskowa) gr. 30cm, podbudowa z betonu klasy C12/15 gr. 20,0cm, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8,0cm na podsypce cem-piasek. 1:3(uszkodzone i zużyte kostki wymienić na nowe), do odbioru przygotować atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały; jezdnie gruntowe utwardzić normowym kruszywem kamiennym frakcji 0-32mm, grubości min. 10,0cm po 1,5m od osi sieci na pełnym zakresie długości;
 - b) zachować spadki poprzeczne, zielen przydrożną odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (humusowanie i obsianie trawą), pobocze przywrócić do stanu pierwotnego;
4. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami – sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
5. Zlokalizowane urządzenie w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.
6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
7. Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust.4 pkt 2.

POUCZENIE

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym postanowieniu nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
„Inżynieria Sanitarna” – mgr inż. S. Matuszak
ul. Rynek 25
86-200 Chełmno
2. a/a

Z up. Wójta Gminy
D Y R E K T O R
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
Leszek Dziński
mgr Leszek Dziński