

UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i wodociągu do którego zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewód wodociągowy układać na warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz w obsypce 30 cm

PBI PROKAN Biuro: Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8
biuro@prokan.pl tel. 052 552 00 82
PROKAN
Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

ZADANIE:
Opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan na terenie Gminy Osielsko.
Zadanie 6: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek w rejonie ul. Parowy w Osielsku.

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

STADIUM	BRANŻA
Projekt budowlany	Sanitarna

Projektował: mgr inż. Tomasz Kochanowski, Nr upr. KUP/0005/POOS/10, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych — Podpis

Sprawdził: mgr inż. Piotr Siekierkowski, KUP/0133/POOS/05, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych — Podpis

Data	Skala	Nr rysunku
15.01.2015	1:100/500	2

Generator rysunkowy 7.35© [www.sprgraf.com.pl]