



BLOK OPOROWY KORKA ZAŚLEPIAJĄCEGO



OZNACZENIA:

1 - Trójnik Ø125/63PE
2 - Zasuwa klinowa Ø50
3 - Szybkozłącze Ø50
4 - Tuleja kołnierzowa Ø63/50
5 - Stopnie złazowe
6 - Właz żeliwny D-400
7 - Bloki oporowe betonowe 0.25x0.25m
8 - Kolano stalowe Ø50
9 - Płyta przykrywowa Ø1740
10 - Pierścień odciążający Ø1960
11 - Opaska do nawierceń Dn100/Dn50
12 - Przewód Ø40 PE

UWAGA:

* Studzienki wykonać z rur "SIMPLEX" Ø1200
* W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykonać korek z betonu B15 z dodatkiem środka uszczelniającego
* Przewód końcowy nie przewidziany do rozbudowy zaślepić w studni rewizyjnej

PBI PROKAN Biuro: Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8
biuro@prokan.pl tel. 052 552 00 82
PROKAN
Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

ZADANIE
Opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan na terenie Gminy Osielsko.
Zadanie 6: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek w rejonie ul. Parowy w Osielsku.

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT STUDNI S3 Ø1,2M NA KAN ALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

STADIUM	BRANŻA
Projekt budowlany	Sanitarna

Projektował mgr inż. Tomasz Kochanowski Nr upr. KUP/0055/POOS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis
Sprawdził mgr inż. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis

Data	Skala	Nr rysunku
15.01.2015	SCHEMAT	7