

**UZGODNIENIE GZK.7230.NP.047.2017.TS**

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę „Inżynieria Sanitarna” w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej w110PE i sieci kanalizacji sanitarnej k200PVC na terenie dz. nr 173/45, 173/47, 173/49 rejon ul. M. Konopnickiej i ul. Strzeleckiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.

**OPINIUJE POZYTYWNIE**

Projekt budowy sieci wodociągowej w110PE i sieci kanalizacji sanitarnej k200PVC na terenie dz. nr 173/45, 173/47, 173/49 rejon ul. M. Konopnickiej i ul. Strzeleckiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko zgodnie z przedstawionymi załącznikami, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie z informacją: podając termin wykonania robót oraz nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. W przypadku kolizji w/w przyłącza z ewentualną przebudową – właściciel dokona przełożenia, zabezpieczy w inny sposób ( na swój koszt i bez odszkodowań ) lub zezwoli na prowadzenie robót w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Technologia wykonania robót w pasie drogowym dz. nr 173/45, 173/47, 173/49:
  - a) rozkopowo, wykonać utwardzenie jezdni drogi gruntowej kruszywem betonowym frakcji 0-31,5mm po 1,5m od osi przewodu grubości min. 15,0cm na całym zakresie długości;
  - b) pobocze przywrócić do stanu pierwotnego, zachować spadki poprzeczne; zielen przydrożną odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (humusowanie i obsiew trawą);
  - c) włączenie do sieci wykonać w obecności przedstawiciela GZK Żołędowo;
- 4) Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami – sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
- 5) Zlokalizowane urządzenie w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.
- 6) W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
- 7) Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust.4 pkt 2.

**P O U C Z E N I E**

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym postanowieniu nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie.

Z up. Włodzisław Gmłowy  
**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
*mgr Leszek Dąbalski*

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowo – Inwestycyjna  
„INŻYNIERIA SANITARNA”  
mgr inż. Sławomir Matuszak  
86-200 Chełmno, ul. Rynek 25
2. a/a