

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŻOŁĘDOWIE

UL. JASTRZĘBIA 62, 86-031 ŻOŁĘDOWO

DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU :.....

Protokół badania hydrantu zewnętrznego dla obiektu:
SIEĆ HYDRANTOWA ZEWNĘTRZNA GMINA OSIELSKO:

WARTOŚĆ WPROWADZANA
AUTOMATYCZNIE PRZEZ
PROGRAM

miejsowość, ul.

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest badanie hydrantu zewnętrznego DN80.
2. Podstawa opracowania
- Przepisy i akty prawne ustanowione przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Oględziny i pomiary wykonane na obiekcie
3. Charakterystyka instalacji
Sieć hydrantowa zewnętrzna DN80, zasilanie z sieci gminnej
3. Wymagania wydajności i ciśnienia za hydrancie zewnętrznym według:
PN. I DU 124 Z24 07 2009
Przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa ustala się następujące nominalne wydajności hydrantów zewnętrznych

DANE WPROWADZANE AUTOMATYCZNIE
DANE ZACZYTANE Z POMIARU

- 10dm³/s dla hydrantów nadziemnych

4. Do pomiarów użyto ~~.....~~ NAZWA I MODEL URZĄDZENIA KTÓRYM WYKONYWANY BYŁ POMIAR

5. Wynik pomiaru:

Lp.	Hydrant	Lokalizacja	Q (L/MIN)	Q (L/SEK)

WYNIKI POMIARU

6. Wniosek końcowy

- Badany hydrant zewnętrzny na dzień, jest sprawny/niesprawny technicznie, brak uwag/są uwagi

DATA BADANIA
HYDRANTU

Uwagi:

UWAGI - WPROWADZANE RECZNIE
.....
.....
.....

Następny pomiar:.....

Sporządzający protokół

AUTOMATYCZNE WYLICZENIE
DATY NASTĘPNEGO BADANIA