



Urząd Gminy Osielsko  
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A  
tel. 052 3241800 fax 052 3241803  
e-mail: [gmina@osielsko.pl](mailto:gmina@osielsko.pl) [www.osielsko.pl](http://www.osielsko.pl)

Osielsko, 8 listopada 2021 r.

BRG.0003.37.2021

**Radny Gminy Osielsko**  
**Pan Przemysław Ziętara**

***Dotyczy: interpelacja w sprawie przewrócenia piłkochwyków na boisku baseballowym w Osielsku.***

W odpowiedzi na Pana interpelację w związku z przewróceniem piłkochwyków na boisku baseballowym w Osielsku informuję co następuje:

Na okoliczność zaistniałej sytuacji w dniu 25.10.2021 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami procesu budowlanego. Przeprowadzono oględziny piłkochwyków. Zobowiązano projektanta do dokonania analizy obliczeń dla przyjętych konstrukcji, a wykonawcę do uporządkowania terenu. Na spotkaniu w dniu 03.11.2021 r. projektant potwierdził poprawność obliczeń. Przeanalizowano dokumentację odbiorową powykonawczą, stwierdzono, że zastosowane fundamenty według deklaracji właściwości użytkowych, wystawionej przez producenta prefabrykatu, spełniają założenia projektowe.


Wnikliwe oględziny zastosowanych fundamentów, według uczestników spotkania, wskazują na wadę materiałową, w związku z czym Wykonawca wystąpi do producenta ze stosownym roszczeniem.

Mając powyższe na uwadze zdemontowane zostaną wszystkie słupy w terminie do 12 listopada br.

Fundamenty zastosowane w oświetleniu ulicznym są typowym, standardowym rozwiązaniem przy budowie oświetlenia. W związku z tym nie ma zagrożenia wystąpienia sytuacji jaka miała miejsce w przypadku piłkochwyków. Jednocześnie informuję, że żadne latarnie uliczne nie uległy uszkodzeniu w wyniku silnych wiatrów.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Wójt Gminy  
  
Wojciech Syprzałowski