

Żołędowo, dnia 20.09.2021r.

CHARAKTERYSTYKA ODWIERTU

Przedmiot zamówienia: Wykonanie otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w m. Jagodowo

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko
NIP: 554-28-32-610

Reprezentowaną przez:

Gminny Zakład Komunalny
86-031 Osielsko
Żołędowo ul. Jastrzębia 62

WYKONAWCA:

Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” Antoni Zalewa
NIP 5570001996

ul. Plac Wolności, nr 12, lok. 12, 88-300, poczta Mogilno

adres do korespondencji:

Włóki 16, 86-022 Dobrcz

PRZY UDZIALE:

ARDOR Sp. z o.o. Jaromir Smietana
Inspektor Nadzoru Hydrogeologicznego
ul. Fordońska 420 85-790 Bydgoszcz

Q1= 37,2 m³/h przy s=11,2 m q=3,32 m³/h/1 ms

Q2 = 48 m³/h przy s=14,5 m q=3,30 m³/h/1 ms

Q3 = 54 m³/h przy s=16,6 m q=3,25 m³/h/1 ms

Zwierciadło wody statyczne na głębokości 21.0 m ppt.

Załączniki:

- wyniki analizy wody

Właściciel Zakładu
TOLNOY
Antoni Zalewa
Antoni Zalewa
Smietana
mgr Jaromir Smietana
hydrogeolog
uprawnienia geologiczne:
V-1900
XI-080/POM
XII-043/POM
OUG S-18/12/AK