

TABELE NR 2**ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI***Odtworzenie chodnika- ul. Krasickiego*

Odcinki	Warstwa nawierzchni	nawierzchnia [m ²]	Grubość [m]
ul. Krasickiego	Kostka brukowa betonowa 'cegielka' szara- MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI (24m*0.15m)	3.60	0.06
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4		0.05

Odtworzenie nawierzchni jezdni -ul. Krasickiego

Odcinki	Warstwa nawierzchni	nawierzchnia [m ²]	Grubość [m]
ul. Krasickiego	warstwa ścieralna z płyt ażurowych betonowych o wym. 60x40x8cm MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI ((44.2+43.7)*0.19m)	16.70	0.08
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4		0.05

Odtworzenie nawierzchni jezdni - ul. Mrossa

Odcinki	Warstwa nawierzchni	nawierzchnia [m ²]	Grubość [m]
ul. Mrossa	warstwa ścieralna , beton asfaltowy AC11S 50/70, (132.3*0.19m)	25.14	0.04
	warstwa wiążąca , beton asfaltowy AC16W 35/50, (132.3*0.19m)		0.08
	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30; 0/31,5mm		0.22
	warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności K>8m/dobę		0.23