



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

Znak sprawy: NHS.9051.1.30.2022

3. Pomichter
01.04.2022 r. #

REF.OŚ

Urząd Gminy Osielsko
PUNKT INFORMACYJNY

30 2022 -04- 01

Ilość załączników.....
Nr 8545 Podpis

Bydgoszcz, dnia 29.03.2022r.

Egz. nr 2

Adresaci

wg rozdzielnika

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021, poz. 195), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028) § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko **za 2021 r.** i stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na bieżąco otrzymywał od producenta wody tj. Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Lwa Chrzanoska

Załączniki: Tabela + ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują wraz z załącznikami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko (za potwierdzeniem odbioru) – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko (za potwierdzeniem odbioru) - egz. nr 2
3. a/a – egz. nr 3

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie

Badania wykonano w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody.

Lp.	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
1.	18.01.2021r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2100153 S2100154
2.	18.01.2021r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2100153 S2100154
3.	29.01.2021r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2100215
4.	29.01.2021r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2100215
5.	22.03.2021r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2100555
6.	22.03.2021r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2100555
7.	28.07.2021r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2101882 S2101885
8.	28.07.2021r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2101768 S2101769
9.	12.08.2021r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2101912

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie, pobranej z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielesko odpowiadała wymaganiom sanitarnym za wyjątkiem :

Sprawozdanie z badań nr S2100153 (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci)

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów z temp. 22°C po 72h tj. 174 jtk/1 ml (wymaganie sanitarne: bez nieprawidłowych zmian, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej), zwiększoną mętność tj. 3,7 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU), zwiększoną zawartość żelaza tj. 360 µg /l (wymaganie sanitarne: ≤ 200 µg/l)

I Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań S2100215 - jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną mętność tj. 1,2 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

II Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań S2100555 - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań nr S2100153 (punkt poboru: Kran w kuchni DPS Bożenkowo)

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną mętność tj. 3,7 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU), zwiększoną zawartość żelaza tj. 380 µg /l (wymaganie sanitarne: ≤ 200 µg/l).

I Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań S2100215 - jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną mętność tj. 1,2 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

II Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań S2100555 - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań nr S2101768 (punkt poboru: Kran w kuchni DPS Bożenkowo)

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na obecność bakterii grupy coli tj. 1 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań S2101912 - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska

dr inż. Renata Zborowska-Dobosz

Podstawa oceny jakości sanitarnej wody:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).