


Temperatura suszenia gruntów mineralnych: **105 °C**
 Czas suszenia: **>4 h**
 Data oznaczenia: **20.10.2021 r.**
 Oznaczenie wykonała: **mgr D. Finc**

<i>Numer otworu</i>	<i>Głębokość próby [m]</i>	<i>Rodzaj próby</i>	<i>Pomiar</i>	<i>Nazwa gruntu wg PN-EN ISO 14688-1-2 :2018</i>	<i>Symbol gruntu wg PN-B-02480: 1986</i>	<i>Masa tary [g]</i>	<i>Masa próbki wilgotnej z tarą [g]</i>	<i>Masa próbki suchej z tarą [g]</i>	<i>Wilgotność naturalna [%]</i>	<i>Średnia wartość wilgotności naturalnej [%]</i>
4	2,3	NW	1	saCl	Gp	123,60	155,70	151,44	15,3	15,3

		GEOLIT s.c. ul. Powstańców Wielkopolskich 58, 87-100 Toruń			Zał. nr 8
ul. Paprociowa i ul. Tatarakowa msc. Osielsko, pow. bydgoski woj. kujawsko-pomorskie		Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy ul. Paprociowej i ul. Tatarakowej			
	Nazwisko:	Podpis:	Data:	Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntów	
Opracował:	mgr Dominika Finc		I 2022		