


Temperatura suszenia gruntów mineralnych: **105 °C**
 Czas suszenia: **>4 h**
 Data oznaczenia: **20.10.2021 r.**
 Oznaczenie wykonała: **mgr D. Finc**

<i>Numer otworu</i>	<i>Głębokość próby [m]</i>	<i>Rodzaj próby</i>	<i>Pomiar</i>	<i>Nazwa gruntu wg PN-EN ISO 14688-1-2 :2018</i>	<i>Symbol gruntu wg PN-B-02480: 1986</i>	<i>Masa tary [g]</i>	<i>Masa próbki wilgotnej z tarą [g]</i>	<i>Masa próbki suchej z tarą [g]</i>	<i>Wilgotność naturalna [%]</i>	<i>Średnia wartość wilgotności naturalnej [%]</i>
1	2,5	NW	1	sisac1	G	123,92	157,70	152,56	17,9	17,9

		GEOLIT s.c. ul. Powstańców Wielkopolskich 58, 87-100 Toruń			Zał. nr 7
ul. Sokola, msc. Osielsko gm. Osielsko, pow. bydgoski woj. kujawsko-pomorskie			Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy ulicy Sokolej		
	Data:	Nazwisko:	Podpis:	Oznaczenia wilgotności naturalnej gruntów	
Opracował:	I 2022	mgr Dominika Finc			