




**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: NHŚ. 9051.1.34.2023

9. Gomichter  
27.03.2023r. *J*



Os. 7033, 2, 2023

Bydgoszcz, dnia 23.03.2023r.

Egz. nr 2

**Adresaci  
wg rozdzielnika**

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023, poz. 338), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028 ze zm.) § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko za 2022r. i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na bieżąco otrzymywał od producenta wody tj. Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
Ewa Chrzanińska

Załączniki: Tabela + ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują wraz z załącznikami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko (za potwierdzeniem odbioru) – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko (za potwierdzeniem odbioru) - egz. nr 2
3. a/a – egz. nr 3

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY  
ul. KOŚCIUSZKI 27, 85-079 Bydgoszcz

sekretariat.psse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz

## OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie

Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4 w ramach nadzoru bieżącego oraz w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz oraz Laboratorium SGS Polska ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna

Lp.	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
1.	21.03.2022r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	L.9051.2.19.1.22/LF L.9051.2.19.1.2022/LM
2.	21.03.2022r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	L.9051.2.19.2.22/LF L.9051.2.19.2.2022/LM
3.	07.04.2022r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	L.9051.2.32.2.22/LF
4.	07.04.2022r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	L.9051.2.32.3.22/LF L.9051.2.32.2.2022/LM
5.	30.05.2022r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2201231 S2201232
6.	30.05.2022r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2201231 S2201232
7.	14.06.2022r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2201414
8.	22.06.2022r.	DPS Bożenkowo, studnia stara – woda surowa	SB/97879/08/2022
9.	22.06.2022r.	DPS Bożenkowo, studnia nowa – woda surowa	SB/97878/08/2022
10.	15.11.2022r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2203008 S2203009
11.	15.11.2022r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2203006 S2203007
12.	15.12.2022r.	Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2203091
13.	15.12.2022r.	Kran w kuchni DPS Bożenkowo	S2203091

### Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie, pobranej z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielsko odpowiadała wymaganiom sanitarnym za wyjątkiem :

### **Sprawozdanie z badań nr L.9051.2.19.1.22/LF (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci)**

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną mętność tj. 1,9 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań nr L.9051.2.32.2.22/LF - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Sprawozdanie z badań nr L.9051.2.19.2.22/LF (punkt poboru: Kran w kuchni DPS Bożenkowo)**

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną mętność tj. 1,6 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań nr L.9051.2.32.3.22/LF - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Sprawozdanie z badań nr L.9051.2.19.2.2022/LM (punkt poboru: Kran w kuchni DPS Bożenkowo)**

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na obecność bakterii grupy coli tj. 3 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań nr L.9051.2.32.2.2022/LM - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Sprawozdanie z badań nr S2201231 (punkt poboru: Kran w kuchni DPS Bożenkowo)**

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną mętność tj. 2,1 NTU (wymaganie sanitarne: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU), zwiększoną zawartość żelaza tj. 300 µg/l (wymaganie sanitarne: ≤ 200 µg/l).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań nr S2201414 - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Sprawozdanie z badań nr S2203008 (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody DPS Bożenkowo – woda podawana do sieci)**

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na obecność bakterii grupy coli tj. 1 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań nr S2203091 - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Sprawozdanie z badań nr S2203006 (punkt poboru: Kran w kuchni DPS Bożenkowo)**

- jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na obecność bakterii grupy coli tj. 1 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml).

Badanie kontrolne - sprawozdanie z badań nr S2203091 - jakość wody w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bydgoszczy  
*Ewa Chrzanińska*

#### Podstawa oceny jakości sanitarnej wody:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
*dr inż. Renata Zborowska-Dobosz*