



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.31.2024

URZĄD GMINY OSIELSKO
PUNKT INFORMACYJNY II

2024-02-13

Ilość załączników
Nr. 3225 Podpis: Bod

Bydgoszcz, dnia 12.02.2024r.

Egz. nr 1

OS. 7033. 1. 2024

Wójt Gminy Osielesko
Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielesko

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.) oraz w oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągów publicznych na terenie gminy Osielesko oraz w oparciu o posiadaną dokumentację przedstawia ocenę obszarową jakości wody dla gminy Osielesko.

Na terenie gminy Osielesko producentem wody jest Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. Ludność II miejscowości zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów publicznych, tj. wodociąg publiczny Żołędowo oraz wodociąg publiczny Bożenkowo. Ponadto zgodnie z § 23.2.2. informuję, iż:


- W 2023r. w wodociągach publicznych w gminie Osielesko roczna produkcja wody wynosiła łącznie 1228464 m³, z tego: w wodociągu publicznym Żołędowo – 1214511 m³, w wodociągu publicznym Bożenkowo – 13953 m³.
- Spośród 16594 mieszkańców gminy Osielesko z wody wodociągowej korzystało ok. 15598 osób.
- Jakość wody w wodociągach publicznych na terenie gminy Osielesko spełniała wymagania sanitarne i w 2023r. była przydatna do spożycia przez ludzi. Woda poddawana jest następującym procesom uzdatniania: wodociąg publiczny Żołędowo (oparty na trzech stacjach uzdatniania wody) – SUW Żołędowo i SUW Niemcz - napowietrzanie, filtracja, odżelazianie; SUW Niwy - napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie; wodociąg publiczny Bożenkowo – napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY
ul. KOŚCIUSZKI 27, 85-079 Bydgoszcz
sekretariat.psse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz

- d) W 2023 r. nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody w wodzie pochodzącej z wodociągów publicznych na terenie gminy Osielsko.
- e) W 2023 r. na obszarze gminy Osielsko nie zostały zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.
- f) W 2023 r. na obszarze gminy Osielsko nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody.
- g) Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

Ocena ryzyka zdrowotnego: mieszkańcy gminy Osielsko są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Osielsko spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne.

Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
Złota Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Magdalena Warda

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat - (ePUAP + klauzula informacyjna RODO)
2. a/a – egz. nr 1