

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Spisany na okoliczność przeglądu gwarancyjnego świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

w dniu 18.04.2024 r. w obecności:

1. Dominika Wiśniewska – kierownik referatu IiZP
2. Rafał Chomiuk – inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Anita Górecka – przedstawiciel SP Niemcz
4. Marek Manuszewski – przedstawiciel GOK Osielsko
5. ~~Łukasz...M...W...H...~~ - przedstawiciel firmy HOSTA GROUP

Ustalono co następuje:

Podczas przeglądu stwierdzono, że należy usunąć następujące usterki:

- regulacja drzwi, w tym ramka, drzwi aluminiowych wejściowych,
wiatrotap

- uszczelnienie pod drzwiami wejściowymi,
- uzupełnienie atakowania przy drzwiach

korytarz / hol główny

- regulacja drzwi ewakuacyjnych

- uzupełnienie ataku

- odspojenie na ścianach

- rysy na ścianach

szatnia grupa motylki

- wypadająca guma w drzwiach

- odpadający tynk przy drzwiach

- odspojenie na styku wykładzina / ściana

pom. gospodarstwa ze zlewem technicznym

- rysa na ścianie

sala motylki

- drzwi do wymiany, na kluczu tymczasowo zamontowano blachy,

- kantorek - rysy na ścianach

- poprawić drobne przyoknach, pęknięcia sylkony

- na drzwiach drzwiach - umożliwić otwieranie uchylne

- peklecia na ścianach
- ściana zachodnia - pechere na ~~na~~
- uszczelka w drzwiach balkonowych do poprawy / wymiany
- wymienić regulator ogrzewania - nie działa

TOALETY

- wymienić "tytułowe" zarybisy
- uzupełnić sylkony
- peklecia ścian, pechere

SALA BIEDRONKI

- wymienić zepsuty regulator ogrzewania
- peklecia ścian, przy oknach
- uszczelka w drzwiach tarasowych do poprawy / wymiany
- drzwi tarasowe do regulacji - nie otwierają się w ogóle
- na dużych oknach - umożliwić otwieranie uchylne
- wymienić peklety parapet
- KANTOREK - peklecia ścian, pechere
- drzwi do wymiany (peklecie od nowego i paratkowo zabezpieczone blachą która odpadła)

TOALETA

- sylkony
- pechere na ścianach

POM. DYREKTORA

- peklecia ścian

SERARATKA

- na dużym dnie - zblokadować otwieranie uchylne
- peklecia ścian
- do poprawy sylkony przy oknach,
- pechere pod wykładziną

POM-GOSPODARNE

- poprawić sylkony
- peklecia ścian

SZATNIA BIĘDRONIA

- drzwi do regulacji, uzupełnienie sylikonów
- dzielenie pny okna
- pekniecia ścian

KORYTARZ KUCHNIA

- drzwi do regulacji (opady i tynk)
- wytłumane dolne blokada skrytek, która miała miejsce podczas poprzedniej naprawy gwarancyjnej,
- drzwi zewnętrzne - do regulacji (drzwi po zamknięciu kluczem, otwierają się)
- pekniecia ~~drzwi~~ ścian

POM. NAGAZYNOWE

- pekniecie, pęcherz na ścianie

STOKÓWKA

pekniecie ścian

KUCHNIA

- sylikonowy styk ściana / podłoga, okna
- naprawić sufit - pęcherze

TOALETA, POM. GOSPODARCE

- pekniecie ściany
- sylikonowy

BERWEROJNIA

- sylikonowy

POM NA ODPADY

wyregulować drzwi

POM. WODOMIERSKIE

drzwi do regulacji

Wylądzenie w całym obiekcie
przebiegnięcia w kolone żółtym i różowym, wylądzenie odchady od
ściany, biała na tarasach

ŚWIETLICA

Korytarz

- pełnięcie na ścianach
- pecherz na wylądzeniu przy kuchni
- wylądzenia odchady od ścian

SALA GŁÓWNA

- pełnięcie na ścianach, przy drzwiach ~~na białym~~ na zewnątrz
- silikon w cokół / ściana
- pełnięcie płytki
- uzupełnić fugi
- zacięć przy robocie sprawdzić

KUCHNIA

- pełnięcie płytki ścienna
- silikon
- pełnięcie ścian

TOALETA

- pełnięcie ścian
- silikon
- pełnięcie płytki ścienna

WIATROKAP

- odchady wylądzenia od ścian

PRAĆOWNIA 1, 2

- wylądzenia - cokół odchady od ścian

PRACOWNIA KOMP.

- pekniecie scian, przy drzwiach

TOALETY GŁÓWNE

- sylikonowy
- pekniecie płytki na połączeniu podłoga / ściana
- uzupełnić fugi

SALAGIER

- wykładzina odpadła od ściany
- pekniecie ścian


TEREN ZEWNĘTRZNY

- odpadł tynk pod obróbką blacharstwa, wienka między przedziałem a świetlicą
- ~~elewacja do odmalowania - północna~~
- odnowienie 2 rynien - teren przyległy do poprawy
- uzupełnić szwalinę między opaską a kostką (strona północna)
- zapadnięte kostki przy ryniach
- drewniane elewacje - bejcowanie, poprawa listwy liści (Świetlice Niema)
- ~~elewacja~~ elewacja północna: uzupełnić ubytki w płytce elewacyjnej,
- reszta farba ze stojaka rowerowego
- elewacja wschodnia: elewacja drewniana: malowanie, listwy, płytka adhezyjna,
- elewacja południowa: adhezyjna płytka, skrytka garażowa do wymiany
- ~~reszta~~ reszta farba, cokół tarasu - do uzupełnienia ubytków + malowanie, uzupełnić szwalinę między kostką a tarasem, elewacja drewniana do odmalowania, płytki przy dole ściany do wymiany, elewacja drewniana część drewniana: do odmalowania, gładzie wystające, wypaczenia, deski odpadają
- tawki do odmalowania, przykucie dopasować na 4 ~~okazy~~ śruby
- elewacja zachodnia: płytki odpadają, elewacja drewniana - odmalowanie, wystające gładzie, deski odpadają, wypaczenia
- korozyja dnałiny zewnętrznej

Uwaga ogólna do oferty Świetlicy:
- nie działają regulatory do ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach

Generalny Wykonawca w terminie do 15.05.2024 r. odnieść się
do listy uwag oraz dłużej termin realizacji prac.

Przebieg dachu odbeskwić się w najbliższym terminie, o jego
wynikach zamawiający powiadomi Wykonawcę.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek do dnia 2024 r.
Podpisy:


1. Domenko Wiśniewski

2. [Signature]

3. Anita Górecka

4. Marek Monuszcwski

5. [Signature]



LiZP.7013.3.1.2017

Osielsko, 03 listopada 2023 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: przedszkola i świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

Gmina Osielsko jako Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonania napraw gwarancyjnych w budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w Niemczu, gmina Osielsko. Budowa wykonana została przez Państwa firmę na podstawie umów nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r. Państwa firma udzieliła gwarancji na przedmiot umowy długości 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru tj. od 31.05.2019 r. dla etapu I oraz 01.10.2019 r. dla etapu II.

Użytkownik zgłosił następujące usterki:

1. blokujący się zamek w drzwiach wejściowych, uniemożliwiający wejście do budynku,
2. obniżenie się czarnych drzwi od magazynu,
3. zamek w drzwiach wyjściowych na plac zabaw w Sali biedronek przekłucza się „na raz”, przy poprzednich naprawach wykonawca zadeklarował, że wymieni zamek,
4. obniżenie się drzwi od szatni (do tego stopnia, że szurają po podłodze).

Ponadto **ponownie** wzywam Wykonawcę do wykonania napraw drewnianej elewacji budynku, które zostały ujęte w protokole przeglądu gwarancyjnego z dnia 28.06.2023 r., a Wykonawca zadeklarował się usunąć usterki do dnia 28.08.2023 r.

Wyznaczam termin usunięcia usterek do dnia 30.11.2023 r. Konkretnie terminy wykonania prac proszę ustalić z użytkownikami obiektu: świetlica Niemcz – p. Sylwia Zawadzka tel. 503 729 373, przedszkole – p. Anita Górecka tel. 608 896 007. Proszę także o przekazanie informacji o ustalonych terminach do dnia 13.11.2023 r. na adres e-mail dominika@osielsko.pl.

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Urząd Gminy w Osielsku zleci ww. roboty innemu przedsiębiorstwu na Państwa koszt.

Wójt Gminy
Wojciech Sybil
Wojciech Sybil

Otrzymują:

1. Adresat
2. Użytkownik
3. a/a

Referat Inwestycji i Zamówień publicznych ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko
tel. 52 324 18 00; 52 324 18 73; fax. 52 324 18 03

Kierownik Referatu IiZP Dominika Wiśniewska tel. 52 324 18 60; e-mail: dominika@osielsko.pl

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Spisany na okoliczność przeglądu gwarancyjnego świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

w dniu 28.06.2023 r. w obecności:

1. Dominika Wiśniewska – kierownik referatu IiZP
2. Daria Jurkiewicz – podinspektor referatu IiZP
3. Anita Górecka – przedstawiciel SP Niemcz
4. ~~Jarosław... Maciejewicz~~ – przedstawiciel firmy HOSTA GROUP

Ustalono co następuje:


Podczas przeglądu stwierdzono, że należy usunąć następujące usterki:

- ŚWIETLICA:
1. Odklejenie cokołu wykładziny PCV - wiatrotap, sala gier, korytarz główny, pracownia 1, pracownia 2
 2. Ubytek silikonu w toalecie męskiej (przy podłodze) i ^{toalecie} dla niepełnosprawnych.
 3. Ubytek silikonu przy muszli w toalecie męskiej.
 4. Ubytek silikonu w toalecie damskiej (przy podłodze), pęknięte płytki ścienne.
 5. Ubytek silikonu w sali głównej (przy podłodze), pęknięte płytki podłogowa i ubytek fugi w tej sali.
 6. Odklejenie się płytki cokołowej w sali głównej (przy wyjściu na zewnątrz budynku).
 7. Brak szczelności drzwi wyjściowych na zewnątrz w magazynku przy scenie w sali głównej (obok drzwi).
 8. Ubytek silikonu w kuchni (przy podłodze).
 9. Pęknięte płytki ścienne w kuchni (obok drzwi).
 10. Ubytek silikonu w toalecie dla personelu (przy podłodze), pęknięte płytki w tym pomieszczeniu.

RZĘDSZKOŁE:

11. Odklejenie cokołu wykładziny PCV w wiatrotapie, szatni dzieci, ~~szatni~~
12. Regulacja stolarki drzwiowej i okiennej w całym obiekcie, wymiana uszczelek (tam, gdzie jest taka potrzeba).
13. Naprawa dewiacji drewnianej od strony plecu zebów.

14. Chodnik przy budynku od strony placu zabaw do wyporomowania.
15. Zremontowanie listew metalowych aluminiowych na drzwiach do toalet w łazience przy szkołach przedszkolnych.
16. Wyciek silikonu przy podłodze w łazience przy szkołach przedszkolnych.
17. ~~Przebiegi~~ Złote przebarwienia na wykładzinie PCV w korytarzu głównym.
18. Wyciek tynku przy penetracji w ~~szatni~~ szatni "biedronki".
19. Pełnienie drzwi do szatni ~~biedronki~~ ^{przedszkolnych} - wcześniej zaklejone klejem.
20. Wyciek silikonu w we.
21. Naprawa ~~listew~~ ^{listew} narożnikowych na elewacji drewnianej przy wejściu głównym do budynku.
22. Wyporomowanie kostki brukowej przy wejściu bocznym do świetlicy (na lewo od wejścia głównego, przy wyjściu rynny).
23. Uszkodzenie elewacji frontowej ponad wejściem wlotowym.
24. Wyciek silikonu ^{przy płytach} i odklejenie się cokołów wykładziny PCV we wszystkich pomieszczeniach.
25. Poprawki rusztu drewnianej elewacji tylnej.



Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek do dnia 28.08..... 2023 r.

Podpisy:

poza sylikonami, płytami, tynkami,
które będą przedmiotem napraw przy

1. Dominika Wioniewska ostatnim przeglądzie gwarancyjnym tj. w roku
2024.

2. Daria Fikow.....

3. Ania Górecka.....

4. .....

Nr tel. do przedstawicieli użytkownika:

608 896 007 - P. Górecka - przedszkole

503 729 373 - P. Zewadzka - świetlica



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

LI/P.7013.3.1.2017

Osielsko, 22 lutego 2023 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

Gmina Osielsko jako zamawiający wzywa wykonawcę do wykonania napraw gwarancyjnych świetlicy wiejskiej w Niemczu. Budowa wykonana została przez Państwa firmę na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r. Państwa firma udzieliła gwarancji na przedmiot umowy długości 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru tj. od 31.05.2019 r. dla etapu I oraz od 01.10.2019 r. dla etapu II.

Użytkownik zgłosił następujące usterki:

1. Problem z termostatami od ogrzewania podłogowego – temperatura na termostatach sama się przestawia tj. bardzo rośnie np. do 35 stopni lub bardzo spada np. do 5 stopni. Zaznaczam, że baterie termostatów są regularnie wymieniane.

Wyznaczam termin usunięcia usterek do dnia 01.03.2023 r. Konkretnie terminy wykonania prac proszę ustalić z użytkownikami obiektu: świetlica Niemcz – Sylwia Zawadzka tel. 503 729 373, przedszkole – Anita Górecka tel. 608 896 007. Proszę o przekazanie informacji o ustalonych terminach do dnia 27.02.2023 r. na adres e-mail dominika@osielsko.pl

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Urząd Gminy w Osielsku zleci ww. roboty innemu przedsiębiorstwu, a koszty naprawy zostaną pokryte z Państwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Otrzymują:

1. adresat
2. Użytkownik
3. a/a

Wójt Gminy
Wojciech Sybiliewski



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

LI.ZP.7013.3.1.2017

Osielsko, 16 marca 2022 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

Gmina Osielsko jako zamawiający wzywa wykonawcę do wykonania napraw gwarancyjnych świetlicy wiejskiej w Niemczu. Budowa wykonana została przez Państwa firmę na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r. Państwa firma udzieliła gwarancji na przedmiot umowy długości 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru tj. od 31.05.2019 r. dla etapu I oraz od 01.10.2019 r. dla etapu II.

Użytkownik zgłosił następujące usterki, które dotyczą:

1. zacieków i ubytków elewacji pod sceną na zewnątrz budynku,
2. pęknięć ścian wewnątrz budynku,
3. odklejającej się od ściany wykładziny w budynku przedszkola,
4. odchodzącej drewnianej elewacji na zewnątrz budynku,
5. odpadających płytek na elewacji budynku.

Wyznaczam termin usunięcia usterek do dnia 29.04.2022 r. Konkretny termin wykonania prac proszę ustalić z użytkownikami obiektu: świetlica Niemcz – Sylwia Zawadzka tel. 503 729 373, przedszkole – Anita Górecka tel. 608 896 007. Proszę o przekazanie informacji o ustalonych terminach do dnia 31.03.2022 r. na adres e-mail dominika@osielsko.pl

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Urząd Gminy w Osielsku zleci ww. roboty innemu przedsiębiorstwu, a koszty naprawy zostaną pokryte z Państwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Otrzymują:

1. adresat + zał (dok. fotograficzna)
2. Użytkownik
3. a/a

Wójt Gminy

Wojciech Sybiliewski



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

LiZP.7013.3.1.2017

Osielsko, 11 grudnia 2020 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

Gmina Osielsko jako zamawiający wzywa wykonawcę do wykonania napraw gwarancyjnych świetlicy wiejskiej w Niemczu. Budowa wykonana została przez Państwa firmę na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r. Państwa firma udzieliła gwarancji na przedmiot umowy długości 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru tj. od 31.05.2019 r. dla etapu I oraz od 01.10.2019 r. dla etapu II.

Użytkownik zgłosił następujące usterki:

1. zbyt gorąca woda w łazienkach dla dzieci w przedszkolu, grozi poparzeniem, najprawdopodobniej niesprawny mieszacz wody.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej, gdyż w/w usterka uniemożliwia bezpieczne korzystanie przez dzieci z łazienki.


Wyznaczam termin usunięcia usterki do dnia 16.12.2020 r.

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Urząd Gminy w Osielsku zleci ww. roboty innemu przedsiębiorstwu, a koszty naprawy zostaną pokryte z Państwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski

Otrzymują:

1. adresat
2. Użytkownik
3. a/a



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

liZP.7013.3.1.2017

Osielsko, 27 lutego 2020 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

Gmina Osielsko jako zamawiający wzywa wykonawcę do wykonania napraw gwarancyjnych świetlicy wiejskiej w Niemczu. Budowa wykonana została przez Państwa firmę na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r. Państwa firma udzieliła gwarancji na przedmiot umowy długości 60 miesięcy, liczonej od dnia odbioru tj. od 31.05.2019 r. dla etapu I oraz od 01.10.2019 r. dla etapu II.

Użytkownik zgłosił następujące usterki:

1. oderwane litery na elewacji budynku,
2. szczeliny między stolarką okienną a kostką brukową,
3. brak odpływu wody deszczowej z rynien na teren zielony (zbyt małe spadki, nierówności na kostce, zadolenia),
4. odpadający tynk na scenie zewnętrznej,
5. wykwity na scenie zewnętrznej,
6. pęknięcia ścian wewnątrz budynku (korytarz, sala główna ze sceną),
7. zepsute drzwi w toalecie dla dzieci w przedszkolu.

Wyznaczam termin usunięcia usterek nr 1 i 7 do dnia 11.03.2020 r., pozostałe do dnia 30.04.2020r.


W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Urząd Gminy w Osielsku zleci ww. roboty innemu przedsiębiorstwu, a koszty naprawy zostaną pokryte z Państwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Otrzymują:

1. adresat +zał. (dok. fotograficzna)
2. Użytkownik
3. a/a

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy


Krzysztof Lewandowski



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

liZP.7013.3.1.2017

Osielsko, 14 listopada 2019 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: usterek w świetlicy wiejskiej w Niemczu, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r.

Gmina Osielsko jako zamawiający wzywa wykonawcę do wykonania napraw gwarancyjnych świetlicy wiejskiej w Niemczu. Budowa wykonana została przez Państwa firmę na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. oraz umowy nr 272.205.2018 z dnia 23.11.2018 r. Państwa firma udzieliła gwarancji na przedmiot umowy długości 60 miesięcy liczonej od dnia odbioru tj. od 31.05.2019 r. dla etapu I oraz od 01.10.2019 r. dla etapu II.

Użytkownik zgłosił następujące usterek:


1. potrzeba regulacji okien w części przedszkolnej,
2. potrzeba regulacji drzwi wahadłowych w łazience dla dzieci w przedszkolu,
3. zacieki na suficie po deszczu w łazience damskiej w świetlicy.


W związku z powyższym wyznaczam termin dokonania naprawy do dnia 29.11.2019 r.

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Urząd Gminy w Osielsku zleci ww. roboty innemu przedsiębiorstwu, a koszty naprawy zostaną pokryte z Państwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Otrzymują:

1. adresat
2. SP Niemcz + **GOK**
3. a/a

Wojt Gminy

Wojciech Sybniowski



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

liZP.7013.3.1.2017


Osielsko, 30 września 2019 r.

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin

Dotyczy: usterki w świetlicy wiejskiej w Niemczu etap I, zrealizowanej na podstawie umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r.

Gmina Osielsko jako zamawiający wzywa wykonawcę na podstawie § 13 ust. 5 umowy nr 272.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. do naprawy usterki w pomieszczeniu kuchni polegającej na wycieku wody. Z uwagi na szkody jakie mogą zostać wyrządzone przy przedmiotowej awarii proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Informuję, że w przypadku nie wykonania naprawy ww. usterki, Inwestor zatrudni do robót firmę zewnętrzną na koszt Wykonawcy.

Wójt Gminy

Wojciech Sywniewski

Otrzymują:

1. adresat
2. SP Niemcz
3. a/a