

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 17 lipca 2019 r.

znak: GD.ZUZ.1.421.PBD.4.2019.ŻM

w sprawie: **zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 17 lipca 2019 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych, z terenów utwardzonych drogi gminnej nr G50405 i terenów przyległych – ul. Jagodowej w m. Maksymilianowo oraz wykonanie wzdłuż ww. drogi urządzeń wodnych**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Osielsko, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych, z terenów utwardzonych drogi gminnej nr G50405 i terenów przyległych – ul. Jagodowej w m. Maksymilianowo, gmina Osielsko, na odcinku o długości wynoszącej ok. 1,20 km, ze zlewni o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,90$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,61$ ha, w ilości:

- $Q_{max/s} = 0,091 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{sr/rok} = 3.025,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,

za pomocą projektowanego do wykonania wylotu W1 zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 22280/2 obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko, do projektowanego przydrożnego trapezowego rowu R7 zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 22280/2 obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie,

1.1. odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu ww. drogi gminnej nr G50405 i terenów przyległych – ul. Jagodowej w m. Maksymilianowo, gmina Osielsko, powiat bydgoski nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,

określonych zgodnie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2. wykonanie urządzeń wodnych:

2.1. wylotu kanalizacji deszczowej W1 z rury PVC o średnicy \varnothing 400 mm, rzędnej wlotu 90,04 m n.p.m., rzędnej dna rowu w miejscu wylotu 89,90 m n.p.m., umocnionego brukowcem grubości 15 cm na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 15 cm, do projektowanego przydrożnego rowu R7, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 22280/2 obręb Maksymilianowo, w m. Maksymilianowo, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie,


2.2. trapezowych przydrożnych rowów o szerokości dna od 0,4 m do 8,0 m, głębokości od 0,5 m do 1,65 m i nachyleniu skarp od 1 : 1 do 1 : 1,5, z umocnieniem skarp i dna rowów darniową, dodatkowo skarpy o nachyleniu 1 : 1 umocnione geokratą lub płytami ażurowymi, zlokalizowanych wzdłuż ww. drogi – ul. Jagodowej w m. Maksymilianowo,

2.3. przepustów drogowych, o przekroju kołowym i konstrukcji polietylenowej (HDPE) z rur karbowanych o średnicy 400 mm, ułożonych na podsypce piaskowej o grubości 20 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem na podbudowie betonowej o grubości 10 cm, zlokalizowanych przy ul. Jagodowej w m. Maksymilianowo, gmina Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w **terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i umieszczeniu na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Osielski, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A oraz Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy Wschód, pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>,

DYREKTOR


Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg. wykazu załączonego do akt sprawy /zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne/
2. aa./ŻM

Do wiadomości: /z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie stornach BIP urzędu oraz odesłanie po ww. terminie/

1. Starosta Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko
3. Tablica ogłoszeń – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Bydgoszczy Wschód
4. Tablica ogłoszeń w miejscu
5. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl